



общ. „Марица“, обл. Пловдив
Ул. „Оборище“ № 1, е – mail: dgvoyvodinovo@gmail.com

ПРОТИВОПОЖАРНО ДОСИЕ

ИМЕ НА ОБЕКТ: ДГ „Ралица“,

находящ се на адрес: **с. Войводиново, ул. „Оборище“ № 1**

ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, съгласно чл. 8 и чл. 9 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г., издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране, обн. ДВ. бр. 89 от 28 октомври 2014 г.

Съдържание на пожарно досие

Документи по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта:

1. (чл. 9, ал. 1, т. 1.) Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
2. (чл. 9, ал. 1, т. 2.) Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др (приложение № 1).
3. (чл. 9, ал. 1, т. 3.) Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други

- физически или юридически лица;
4. (чл. 9, ал. 1, т. 4.) Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.
 5. (чл. 9, ал. 1, т. 5.) Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, почистване на въздухопроводите и вентилационните шахти на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти и на техните негорими мастни филтри (мазниноуловители), проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи експлозивоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
 6. (чл. 9, ал. 2, т. 1) Заповед за реда за извършване на огневи работи.
 7. (чл. 9, ал. 2, т. 2.) Заповед за реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.
 8. (чл. 9, ал. 2, т. 3.) Заповед за забранените места за пушене и използване на открит огън.
 9. (чл. 9, ал. 2, т. 4.) Заповед за реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време.
 10. (чл. 9, ал. 2, т. 5.) Заповед за реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата.
 11. (чл. 9, ал. 2, т. 6.) Заповед за правилата за ПБ на обекта в извънработно време.
 12. (чл. 9, ал. 2, т. 7.) Заповед за уреждане редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители, за контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати, за контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина;
 13. (чл. 9, ал. 2, т. 8.) Заповед за периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали.
 14. (чл. 9, ал. 2, т. 9.) Заповед за реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
 15. (чл. 9, ал. 2, т. 10.) Заповед за редът за запознаване на временно пребиваващите в производствените обекти лица със създадената организация за осигуряване на ПБ на обекта – НЕ СЕ ИЗИСКВА
 16. (чл. 6) Заповед за определянето на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за осъществяване на контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати съгласно чл. 21а, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГИ, СГС и със системите за управление на дим и топлина и за осъществяване на контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление съгласно чл. 26, ал. 2.

Други документи

- 1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) документите по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;
- 2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи за последно извършените техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на

устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР, документите, удостоверяващи извършените през последния едногодишен период поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22, документите, удостоверяващи последно извършените тригодишно и десетгодишно поддържане и обслужване на инсталациите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и 7, и документите, удостоверяващи последно извършеното петгодишно поддържане на пожарните кранове;

- 3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) удостоверителните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) през последния петгодишен период;
- 4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПИС, ПГИ, СГС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);
- 5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи по чл. 27, ал. 2 за последно извършената обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1;
- 6. принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите;
- 7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи за проведени учебни евакуации по чл. 11, ал. 12 през текущата и предходната календарна година;
- 8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи за осъществен контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление съгласно чл. 26, ал. 2 през текущата и предходната календарна година.

УТВЪРЖДАВАМ:.....
(подпис и печат)

Стоилка АтанасоваЦокова - Директор

Дата: 15. 09. 2026 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ИНСТРУКЦИЯ)

за осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) на територията на обекта съгл. чл. 9, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 8121з-647 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр. 89 от 28 Октомври 2014 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Пожарната безопасност да се организира и осигурява при активното съдействие на всички работници и служители в обекта.

II. Координиращият дейността (КД) по осигуряване на пожарната безопасност (ПБ) е длъжен да:

1. Подготви документите по организацията на пожарната безопасност в обекта;
2. Разпространи по длъжностни лица и контролира наличността и изпълнението им;
3. Извърши инструктажа и противопожарната подготовка на работещите в обекта;
4. Осигурят оптимални условия на взаимоотношение с РС „ПБЗН”.

III. Огневите работи на непостоянните за целта места да се извършват задължително след:

1. Надлежно издадено „Разрешително за извършване на огневи работи”;
2. От правоспособен заварчик, минал курс за противопожарен минимум за съответната година;
3. С изправни уреди и съоръжения;
4. След взети необходими мерки за обезопасяване на района на огневите работи по време и след провеждането им.

IV. Всички отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения да са изправни, стандартни, с правилен монтаж и експлоатация съобразена с инструкциите на завода-производител. Работа с тях /зареждане, запалване, включване и др./ да се прави само и единствено от назначен отговорник. Наличността, изправността, местонахождението и пожаробезопасната експлоатация да се контролират от Координиращия дейността.

V. Тютюнопушенето да става само на определените за целта пожаробезопасни и обозначени места.

VI. В помещенията с нощен режим да се създадат условия за изключване на електрическото захранване, без денонощните консуматори, само от определени и упълномощени лица по строго определен ред.

VII. Да се провежда своевременна противопожарна подготовка на всички работници и служители под ръководството на преките началници /ръководители/ и контролирана от КД, за осигуряване на пожарната безопасност, а именно:

1. Провеждане на различните видове инструктажи.
2. Работа с противопожарните уреди и съоръжения.

3. Разучаване на действията в следствие на изпълнение на планове за евакуация при пожар или авария.

VIII. При прекъсване на дейността в извънработно време да се вземат мерки от ръководителите на всички нива, с цел недопускане на инциденти.

IX. Всички противопожарни уреди и съоръжения поставени на дежурство:

1. Да съответстват като брой и вид, съгласно нормативните изисквания.
2. Да са изправни и обозначени.
3. Да им се осигури периодична поддръжка.
4. Правилно да се съхраняват и да се зачислят на конкретни длъжностни лица.

X. Във връзка с пожаробезопасната експлоатация в обекта и създаване на строг противопожарен ред е необходимо задължително да се спазват следните конкретни изисквания:

1. Територията на обекта да се почиства от суха тревна растителност и други горими материали. Всички горими отпадъци да се съхраняват на определените за целта места.
2. Постоянно да са осигурени проходите, вътрешните противопожарни пътища до сградата, противопожарни хидранти и др.
3. Да се поддържат в изправност евакуационните пътища и изходи.
4. Да се осигури постоянен достъп до електрическите табла, вътрешните противопожарни кранове, противопожарни уреди и др.
5. Да не се изменя функционалното предназначение, оборудване и монтиране на допълнителни съоръжения, без наличие на проектно решение, съгласувано по определения ред.
6. Да се поставят необходимите знаци и табели, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн., ДВ., бр. 3 от 13.01.2009 г.)
7. Да не се нарушава защитното изпълнение на машини и съоръжения, в частност използването на нестандартни електрически предпазители.
8. Да не се допуска работа на лица, непритежаващи необходимата квалификация при работа с машини и съоръжения, имащи пряко отношение по пожарната безопасност.
9. Да не се оставят без наблюдение работещи /включени/ уреди, машини и съоръжения.

Настоящата Инstrukция да се доведе до знанието на целия колектив и служители в обекта и да се постави в подходящ вид на определени за целта места.

Изпълнението на указанията в Наредбата са задължителни както за всички работници и служители, така и за временно пребиваващите на територията на обекта.

Нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност.

В случаите на запалване, авария или пожар, незабавно се уведомява Районното служба пожарна безопасност и защита на населението /РС „ПБЗН“/ на Единния номер 112 и се действа съгласно Планът за действие на личния състав за гасене на пожара и за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, електрозахранването и др. и Планът за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

Гр. Пловдив

Отговорник по ПБ: ..

УТВЪРЖДАВАМ:
(подпис и печат)

Стоилка Атанасова Цокова - Директор

Дата: 15. 09. 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ

За задълженията на лицата от охраната за недопускане на пожари

1. Непосредствено преди приключване на работното време лично да проверят противопожарното състояние на обекта, като обърнат внимание на следното:

- В пожаробезопасно състояние ли са оставени работните места;
 - Изключено ли е ел. захранването;
 - Правилно ли са паркирали МПС в обекта.
2. След приключване на работния ден да проверят дали са заключени външните и вътрешни врати на сградите.
 3. Да следят за правилното и точно попълване на дневника, удостоверяващ изключване на ел. захранването и отговарят за неговото съхранение.
 4. Да не допускат безконтролното влизане на каквито и да е лица в района на обекта.
 5. Да знаят местоположението на противопожарните уреди и да умеят да работят с тях, ако това се наложи.
 6. При силна буря да наблюдават да не възникне пожар от късо съединение на ел. проводници или от гръм.
 7. Да не разрешават пушенето на цигари и паленето на огън извън разрешените за целта места.
 8. По време на дежурството, през три часа, да извършват цялостна проверка на обекта.
 9. При пожар или авария:
 - ◆ Съобщават на РС „ПБЗН“ на телефон 112;
 - ◆ Осигуряват безпрепятствено влизане на ППА;
 - ◆ Изпълняват разпорежданията на РОД.

Гр. Пловдив

Отговорник по ПБ: ..

Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 2

УТВЪРЖДАВАМ:
(подпис и печат)

Стоилка Атанасова Цокова – Директор
Дата: 15. 09. 2026 г.

П Л А Н

ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА ЗА
АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ,
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ДР.

I. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар;

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на ръководителя на обекта.

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

- а) длъжност и фамилия;
- б) наименование на обекта;
- в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорника по ПБ: Диана Овчарек- учител -0886346608

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

- а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;
- б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;
- в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

3. Отговорникът по ПБ организира незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

УТВЪРЖДАВАМ:
(подпис и печат)

Стоилка Атанасова Цокова – Директор
Дата: 15. 09. 2026 г.

П Л А Н

за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица, съгл. чл. 9, ал. 1, т. 3

1. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява огнеустойчивостта им.

2. Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В до F, се държат заключени, когато в тях не пребивават хора.

3. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III ЗУТ, в обектите се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

- използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;
- съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 м. от главни и разпределителни електрически табла;
- нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.
2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.
3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.
2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.
3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):
 - 3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
 - 3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
 - 3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Гр. Пловдив

Отговорник по ПБ:

[Signature]
[Signature]



УТВЪРЖДАВАМ:
(подпис и печат)

Стоилка Атанасова Цокова – Директор
Дата: 15. 09. 2026 г.

П Л А Н

**за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар
или авария, съгл. чл. 9, ал. 1, т. 4**

ЦЕЛИ:

1. Да се определи последователността на действията при извършване на евакуация и обучение на ръководния и обслужващ персонал.
2. Планът да служи като основа за проиграване, а при констатиране на несъответствие да се нанесат необходимите корекции.

ОБУЧЕНИЕ:

1. При провеждане на инструктажа да се разгледа плана за евакуация.
2. Да се определят класовете на функционална пожарна опасност на всички помещения в обекта и категорията на сградите в зависимост от обитателите.
3. Подробно описание и последователността на действията на работещите.
4. Подробно описание на задълженията на работещите - по длъжности или персонално-лично.
5. Текстовата част за действията на работещите се поставя на видни места в помещенията на работещите (контролно-пропускателен пункт, пропуск, помещения на длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, и др.).
6. Веднъж годишно, съвместно с РС „ПБЗН“, да се проиграе практически настоящия план. При констатиране на несъответствия същия да се актуализира.




ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Инструктажът по ТБ да се провежда съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16. 12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 1. 01.2010 г., попр., бр. 4 от 15. 01. 2010 г., изм., бр. 25 от 30. 03. 2010 г.

2. Да се спазват стриктно указанията на Управител. Да не се допуска паника.

- полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;
- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4.

ЕТАПИ НА ЕВАКУАЦИЯ

№	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1	2	3	4	5
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар	Да се уведоми: • РС „ПБЗН” на тел.112. Да се опише къде и какво гори, има ли застрашени хора; • Ръководния състав; • Отговорника по ПБ • хората в сградата за възникнал пожар	Диана Овчарек – отговорник ПБ	
2.	Организиране на евакуацията	Обявява се: • Районът за евакуация; • Маршрутът на движение; • Сборния пункт.	Диана Овчарек – отговорник ПБ	
3.	Евакуация - последователност	Да се извършат следните действия: 1. Да се провери маршрута на движение. 2. Да се провери изправността на съответните евакуационни пътища и изходи. 3. Да се уведомят всички служители и гости на обекта, така че да не се създава паника. 4. Да се уведоми обслужващия персонал на нееевакуиращите се участъци за оказване на помощ.	Диана Овчарек – отговорник ПБ	
4.	Евакуация при особени обстоятелства:			
	• При силно задимена обстановка	Да се извършат следните действия: 1. Отидете в най-близкото незадимено помещение с прозорец с изглед към двора! 2. По време на придвижване затваряйте вратите след себе си!	Диана Овчарек - отговорник ПБ	

		3. При необходимост и възможност уплътнете вратите и прозорците с мокри кърпи, дрехи, чаршафи и други, с цел незадимяване на помещението! 4. Уведомете длъжностните лица за местоположението си!		
	през нощта, в извънработно време	1. Дежурния уведомява органите на РС „ПБЗН“ на тел.112; 2. Уведомява Ръководния състав; 3. Описва къде и какво гори.	Диана Овчарек – отговорник ПБ	<i>Дмиш</i>
	през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните)	1. Извеждат се от опасната зона до съответния сборен пункт, 2. Проверява се наличността и се докладва на отговорника по ПБ. 3. Настаняват се в пункта за евакуирани.	Диана Овчарек – отговорник ПБ	<i>Дмиш</i>
	при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ	1. При малки разливи се охлаждат с вода и се покриват с дървени стърготини. 2. При невъзможност се чака пристигането на органите на ПБЗН	Диана Овчарек – отговорник ПБ	<i>Дмиш</i>
	други възможни за конкретния обект обстоятелства	Да се уведоми: - РС „ПБЗН“ на тел.112. Да се опише къде и какво гори, има ли застрашени хора; - Ръководния състав; - Отговорника по ПБ; - Действия според обстоятелствата	Диана Овчарек – отговорник ПБ	<i>Дмиш</i>
5.	Пожарогасене – действия за гасене на пожара.	Да се извършат следните действия: 1. Да започнат гасителни действия, ако това не застрашава живота и здравето им. 2. Да се премахнат факторите влияещи на горенето: - спиране на ел. захранването; - отстраняване на горими предмети.	Диана Овчарек – отговорник ПБ	<i>Дмиш</i>

		3. Намаляване разпространението и въздействието на опасните фактори на пожара в сградата като: • Затваряне на вратите и прозорците; • Уплътняване на врати, прозорци, отвори и други.		
6.	Спасяване или защита на имущество	1. След приключване на евакуацията на всички застрашени хора при възможност се евакуира и имуществото. • След започване на пожарогасене всички действия се съгласуват с РОД от РС „ПБЗН”	Диана Овчарек – отговорник ПБ	<i>Диана</i>
7.	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	Да се извършат следните действия: 1. Даване на точна информация до момента относно развитието на пожара на РОД от РС „ПБЗН”, а именно: • Къде гори; • Какво гори; • Има ли застрашени хора /неевакуирани/; • Има ли ЛЗТ и съдове под налягане в района на произшествието.	Диана Овчарек – отговорник ПБ	<i>Диана</i>
Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)				
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район (помещение, отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали		1. 2. 3. 4.		

СИГНАЛИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ:

1. ПИС /пожароизвестителна система/.
2. По телефона.
3. Чрез мобилен телефон.
4. Устно – чрез куриер.

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ДЕЙСТВИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ПОЖАР И ЕВАКУАЦИЯ

ЦЕЛ: Успешна евакуация на служители, локализиране и погасяване на пожара.

Сигнал: Вик "Пожар" или сигналната сирена на пожароизвестителната система.

1. Начин на действие при пожар:

1.1 За ликвидиране на пожара се действа по следната схема:

- известяване на районната служба пожарна безопасност и защита на населението (РС ПБЗН);
- евакуация на застрашени хора и имущество;
- гасене на пожара.

1.2. Първият забелязал пожара съобщава в районната служба пожарна безопасност и защита на населението (РС ПБЗН) на тел. 112 или 160, като съобщава наименованието и точния адрес, колко етажа е сградата, има ли застрашени хора и какво гори.

1.3. След подаване на сигнала се изчаква разпореждането на дежурния диспечер от РС ПБЗН.

1.4. След известяването на РС ПБЗН се уведомяват ел. техниците за изключване на ел. ток., ако пожароизвестителната система не го е изключила.

1.5. Започва се гасенето на пожара с подръчните уреди и средства до пристигане на подразделението от ПБЗН.

2. Евакуация на служителите:

2.1. Евакуацията се осъществява само по незадимени стълбища, като движението на служителите става по указаните маршрути на евакуационния план и маркирани с непрекъснато светещи лампи с надпис "EXIT".

2.2. Не се допуска движение нагоре по етажите.

2.3. Не се допуска ползване на асансьорите.

2.4. Следи се всички служители да напуснат етажите.

3. За недопускане на паника е необходимо:

- 3.1. Всички служители по най-бърз начин да се изведат от етаж, като под никакъв предлог не се допуска връщане назад.
- 3.2. Вратите към коридорите за стълбищните клетки да се затварят след всеки преминал през тях.
- 3.3. При задимяване на коридори и стълбища да се ползват мокри кърпи или марлени превръзки, които се поставят на носа и устата.
- 3.4. В случай на спиране на ел. ток да се ползва резервното осветление.
4. Условия за недопускане на паниката са:
- бързо съобщаване на служба ПБЗН;
 - ограничено задимяване;
 - осигурена проходимост на стълбищата и коридора;
 - осигуряване на дежурно осветление при спиране на ел. захранването.
5. При подаден сигнал "Пожар" охраната действа съгласно "Инструкция за работа с пожароизвестителната централа".
6. Пожароизвестителната система (ПИС) автоматично подава сигнал за пожар, задейства управляващите релета на съответния етаж, изключва ел. захранването на етаж и задейства съответните клапи на етаж. След отваряне на клапите се пускат вентилаторите и се подава сигнал към "НОН СТОП" системата на ансансьорите.

Гр.

Дата: г.

Отговорник по ПБ:

Иванка Овчарова

/ *Иванка* – отговорник ПБ /

ЗАБЕЛЕЖКИ:

.....

.....

ЗАПОВЕД

ПБ – 29 от 15. 09. 2026 г.

издадена съгл.чл.6 (1) т.3 на № 8121з-647

ОТНОСНО: Назначаване на отговорник по пожарна безопасност (ПБ)

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Диана Здравкова Овчарек – отговорник ПБ да координира дейността по осигуряване на пожарната безопасност на обект.

2. Отговорникът по пожарна безопасност (ПБ) е длъжен :

А/ Да обособи „Папка – досие” с документи по ПБ за обекта. Копие от документите да се изпратят по „Списък ” на всички длъжностни лица, имащи отношение към ПБ в обекта.

Б/ Да осигури следната литература:

- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 05.06.2010 г., попр., бр.17 от 02.03.2010 г.);
- Наредба № Из-8121з-647 от 1 октомври 2014г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр. 89 от 28 октомври 2014 г.;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн., ДВ., бр. 3 от 13.01.2009 г.);
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ., бр. 102 от 2009 г., попр., бр.4 от 2010 г., изм., бр.25 от 30.03.2010 г.);
- Закон на МВР

В/ Активно да съдейства при изготвяне на Заповеди, касаещи организацията на ПБ в обекта;

Г/ Да разработва правила и инструкции за ПБ на територията на обекта;

Д/ Да осигурява необходимите знаци и табели по НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и тяхното поставяне на определените за целта места, съгласувано със съответните органи на „ПБЗН”;

Е/ Да извършва проверка не по-малко от два пъти годишно, с цел контрол относно спазването на документите, осигуряващи ПБ;